



PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Oznámený subjekt 1391, Oprávnění č. SPR/030/4000/24-12 z 16. července 2024

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ certificate of constancy of performance

č. 1391-CPR-2025/0064

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Ventilační čtyřhranné potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku

Potrubní úseky pro odvod kouře, které se používají v zařízeních pro odvod kouře a tepla, a to buď při 600 °C, nebo v podmínkách požáru.

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Bohemia Klima s.r.o.
Stará Spojovací 2418/6, 190 00 Praha 9, IČO 25645969

a vyrobený ve výrobním závodě:

Bohemia Klima s.r.o.
Stará Spojovací 2418/6, 190 00 Praha 9

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností a vlastností popsanych v příloze ZA normy

EN 12101-7:2011


podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

stálost vlastností stavebního výrobku.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 25. září 2025 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Praha 25. září 2025




Ing. Jan Tripes, MBA
výkonný ředitel – OS 1391

Technické parametry posuzovaného výrobku *)

Maximální průřez: 1250×1000 mm
 Materiál potrubí: Pozinkovaná ocel DX51D+Z275, tloušťka 0,9 mm
 Podtlak / přetlak: up to -1500 Pa / +500 Pa
 Klasifikace (EN 13501-4):

E₆₀₀ 120 (ve-ho) S1500single

Posuzované vlastnosti výrobku

Základní charakteristiky	Požadavky podle článků EN 12101-7	Zjištěno
Požární odolnost		
- celistvost	4.1.2 a) 4.3.1	Splňuje E ₆₀₀ 120 (ve-ho)
- izolace	-	Není požadováno
- kouřotěsnost	4.1.1 b) 4.3.1	Splňuje E ₆₀₀ 120 (ve-ho) S1500
- mechanická stabilita	4.1.2 c)	Splňuje E ₆₀₀ 120 (ve-ho)
- zachování průřezu	4.1.2 d)	Splňuje E ₆₀₀ 120 (ve-ho)

*) Podrobné technické parametry a podmínky výsledné klasifikace podle EN 13501-4:2016 jsou uvedeny v Protokolu o posouzení vlastností stavebního výrobku č. P-1391-CPR-2025/0064 ze dne 25. září 2025.

Ing. Jan Tripes
 Ing. Jan Tripes, MBA
 výkonný ředitel – OS 1391

